

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 10 december 2024 07:35
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: URGENTIE verzoek om advies Waterschap Paasloerweg 12 Paasloo/IJVI Z2024-00007111/SAM 89260

Beste [REDACTED]

Bij het toepassen van infiltratiekratten voor het infiltreren van het regenwater is het van belang dat er voldoende ruimte is tussen de onderkant van de kratten en de gemiddeld hoogste grondwaterstand GHG. Als de GHG hoger ligt dan de onderkant van de infiltratiekratten gaat een deel van je berging verloren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle
[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 9 december 2024 16:09
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: URGENTIE verzoek om advies Waterschap Paasloerweg 12 Paasloo/IJVI Z2024-00007111/SAM 89260

Goedemiddag [REDACTED]

Jij hebt advies Waterschap gegeven voor Paasloerweg 12 Paasloo:

Op pagina 37 van de onderbouwing paragraaf 4.8.2 onderaan staat dat de hemelwaterafvoer van daken rechtstreeks zal worden afgevoerd op het plaatselijk milieu door berging in oppervlaktewater (sloot). Verder wordt voorzien in het gebruiken van infiltratiekratten en wadi's. Op deze wijze wordt een te snelle afvoer van hemelwater voorkomen. Het Waterschap geeft aan dat hemelwater dat op de daken valt juist geborgen moet worden (in de wadi) en vertraagd worden afgevoerd naar de sloot (de stippellijn op de kaart), zodat de nieuwe ontwikkeling niet tot afwentelen leidt, graag aanpassen in de onderbouwing.

Er zijn aanvullende gegevens ingediend (BOPA (onderbouwing)
Zijn de stukken wat jou betreft nu akkoord? Ik heb een taak voor jou uitgezet in IJVI.
Lukt het jou om deze week een advies te geven?

Al vast bedankt,

Met vriendelijke groet,



Postadres: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk
Bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
Telefoon: 14 0521
www.steenwijkerland.nl

----- Dit emailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten, die mogelijk gedekt is door geheimhoudingsplicht of om andere redenen rechtens beschermd is. Indien u dit emailbericht abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. De gemeente Steenwijkerland staat niet in voor de inhoud en tijdige ontvangst van verzonden email. Aan dit emailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Bij enige twijfel over dit bericht kunt u contact opnemen met de afzender. De gemeente Steenwijkerland bewaakt dagelijks de veiligheid van haar elektronisch berichtenverkeer. Desondanks kan de gemeente Steenwijkerland niet garanderen dat e-mailberichten virusvrij worden overgebracht. De gemeente Steenwijkerland aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor onvolkomenheden en schade als gevolg van elektronisch berichtenverkeer. Uw persoonlijke gegevens worden door de gemeente Steenwijkerland vastgelegd. Op de website www.steenwijkerland.nl vindt u het privacybeleid van de gemeente Steenwijkerland. Hierin is aangegeven waarvoor uw gegevens worden gebruikt en op welke wijze deze worden vastgelegd. -----