

College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Zitting van 18 mei 2021
Beleid en Uitvoering -
Vergunningverlening en T&H

20 2021_B&W_00264 Nota van antwoord - Vragen GroenLinks over brandbaar isolatiemateriaal in gevels

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl, Wethouder; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Nota van antwoord

Vraag en antwoord

Op 9 mei 2021 heeft de fractie GroenLinks vragen gesteld, naar aanleiding van een nieuwsitem over gebrek aan onderzoek naar brandgevaarlijke gevelbekleding:

- Heeft onze gemeente onderzoek gedaan naar brand naar brandbaar isolatiemateriaal in gevels van panden in Steenwijkerland. Zo ja, wat waren de uitkomsten daarvan?
- Indien dit onderzoek niet heeft plaatsgevonden, wat was de reden dat u niet voldaan hebt aan de opdracht van de Rijksoverheid?

Beantwoording:

De onderzoeksvraag betrof risicovolle gebouwen, waarbij in het kader van dit onderzoek met risicovol is bedoeld: hoge gebouwen, waar wordt overnacht of waarin zich minder zelfredzame mensen bevinden, zoals ziekenhuizen, en die aan de buitenzijde zijn voorzien van andere gevelbekleding dan beton of steen.

Daarbij zijn, naast het type gevelbekleding, de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Het gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 13 meter met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, een woonfunctie voor zorg, een celfunctie of een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied;
2. Het gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 20 meter met een woonfunctie of een logiesfunctie.

Het onderzoek bestaat feitelijk uit een eerste stap en afhankelijk van de uitkomst een tweede stap:

1. Zijn er gebouwen in de gemeente die aan de criteria voldoen?
2. Zo ja, welk isolatiemateriaal is in die gevelbekleding verwerkt?

Uit het onderzoek van de gemeente is gebleken dat in onze gemeente geen gebouwen aanwezig zijn, die voldoen aan de hiervoor genoemde criteria. Daarmee is het onderzoek voor Steenwijkerland afgerond.

Vervolg

De gemeente heeft dus onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van risicovolle gebouwen. Deze zijn niet aanwezig, er heeft dus geen onderzoek plaatsgevonden naar de gevelbekleding.

Bijlagen

1. Schriftelijke vragen GL - Brandbaar isolatiemateriaal in gevels.pdf

Schriftelijke vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde

Aan het College van Steenwijkerland
Betreft: Brandbaar isolatiemateriaal in woongevels
Datum: 09-05-2021

Geachte college,

Als gevolg van de brand in de Grenfell Tower in Londen, in 2017, kwamen 72 mensen om het leven. Oorzaak was het gebruiken van brandbaar isolatiemateriaal in de gevel.

Voor de Rijksoverheid was dit reden om opdracht te geven aan gemeentes om onderzoek te doen naar het gebruik van brandbaar isolatiemateriaal in gevels in Nederland.

In 2020 bleek dat lang niet alle gemeente met dit onderzoek waren gestart. Ook in de Tweede kamer zijn hier vragen over gesteld.

Het programma Zembla gaf hier op 6 mei 2021 aandacht aan. De inhoud van dit programma was wat GroenLinks betreft zorgelijk.

Gezien de veiligheid van onze inwoners willen we u de volgende vragen stellen.

- Heeft onze gemeente onderzoek gedaan naar brand naar brandbaar isolatiemateriaal in gevels van panden in Steenwijkerland. Zo ja, wat waren de uitkomsten daarvan?
- Indien dit onderzoek niet heeft plaatsgevonden, wat was de reden dat u niet voldaan hebt aan de opdracht van de Rijksoverheid?

Aletta Makken
GroenLinks Steenwijkerland