

WET GELUIDHINDER
Beschikking

Vaststelling hogere grenswaarden

Aanvrager	: Gemeente Steenwijkerland
Betreft	: Vaststelling hogere grenswaarden, Wet geluidhinder
Locatie	: Zomerdijk 20 te Wanneperveen
Datum aanvraag	: 10 augustus 2023
Datum beschikking	: 24 januari 2024
Zaaknummer	: Z2023-00009715
Document nummer	:

Beslissing op de aanvraag

Op grond van het voorgaande besluiten wij:

Voor de nieuwe woning aan de Zomerdijk 20 te Wanneperveen een hogere waarde van maximaal 53 dB L_{den} vast te stellen vanwege wegverkeerslawaaï ten gevolge van de Zomerdijk (N375).

De vast te stellen hogere waarde is inclusief de aftrek op basis van artikel 110g van de Wet geluidhinder. De hogere waarde is gebaseerd op artikel 83, lid 1 en artikel 110a, lid 1 en 5 van de Wet geluidhinder.

Bouwbesluit

Opgemerkt wordt dat het maximaal toegestane binnenniveau in de geluidsgevoelige ruimten van de nieuwe woning de wettelijke waarden van 33 dB L_{den} ten gevolge van wegverkeerslawaaï niet mag overschrijden.

Bij een vast te stellen hogere waarde dient de gecumuleerde geluidsbelasting als uitgangspunt te worden genomen. Deze gecumuleerde geluidsbelasting is in het akoestisch onderzoek aangegeven en bedraagt maximaal 57 dB.

In het geval van een gecumuleerde geluidsbelasting van 57 dB betekent dit dat de gevels van de nieuwe woningen over een geluidwering van minimaal $57-33=24$ dB dienen te beschikken.

Met nader uit te voeren akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels van de nieuwe woning kan worden aangetoond dat het binnenniveau van 33 dB niet overschreden zal worden.

burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
namens deze,

Marieke Hulsink
Teamleider Samenleving en Ontwikkeling en Projecten



Hogere waarden Zomerdijk 20 te Wanneperveen