

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt HSV 380kV Ververlaten Ens
Postbus 111
9200 AC DRACHTEN

ons kenmerk Z2025-026723
behandeld door Juuk Slager
uw kenmerk
bijlagen

Steenwijk, 30 juni 2026

Onderwerp Zienswijze ontwerp-voorkeursbeslissing 380 kV
Ververlaten - Ens

Geachte mevrouw / meneer,

Hierbij dient het College van B&W van de gemeente Steenwijkerland een zienswijze in op het voorlopige besluit voor de voorkeursroute van de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding Ververlaten – Ens, zoals dit door de staatssecretaris van KGG en de minister van VRO is genomen en bekendgemaakt. Een ieder heeft tot en met 2 juli 2026 de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. In deze brief vindt u onze opmerkingen als invulling van onze zienswijze.

Opmerkingen:

1. Wij stellen het op prijs dat het breed gedragen regioadvies t.a.v. de voorkeursroute door de staatssecretaris en de minister is overgenomen.
2. Tegelijkertijd heeft de voorkeursroute voor twee huishoudens aan de Lindedijk (een woning en een agrarisch bedrijf) verregaande consequenties. Wij verzoeken TenneT zich in de komende uitwerkingsfase tot het uiterste in te spannen om de verbinding zo te traceren dat deze huishoudens toch ontzien worden.
3. Daarnaast verzoeken we TenneT op korte termijn persoonlijk contact met de betreffende huishoudens op te nemen. Wij krijgen de terugkoppeling dat deze mensen zich niet gehoord voelen door TenneT en de ministeries van KGG en VRO.
4. Voor zover het ontzien van de huishoudens zoals genoemd onder punt 2 niet mogelijk is, rekenen we erop dat TenneT deze huishoudens ruimhartig zal compenseren. Wij gaan er in ieder geval van uit dat TenneT bereid is **alle** gronden van het agrarisch bedrijf aan te kopen, tenzij door het agrarisch bedrijf anders gewenst wordt. Het argument dat TenneT geen grondbank is hoeft daaraan niet in de weg te staan. TenneT kan de gronden ook weer doorverkopen aan omliggende agrariërs. De vraag naar landbouwgrond is ook in onze regio groot.

5. Tijdens de gehouden informatieavond in Kuinre is aangegeven dat TenneT woningen die aangekocht zijn, later weer op de markt zal brengen, tegen de marktwaarde van de woning rekening houdend met de aanwezigheid van de nieuwe hoogspanningsverbindingen. Volgens TenneT is het opnieuw op de markt brengen van de woningen niet in strijd met het beleid van de rijksoverheid. Wij kijken hier anders tegenaan. In de brief van 23 april 2023 wordt het herijkte voorzorgbeleid voor magneetvelden bij elektriciteitsvoorzieningen beschreven. Hierin zijn verschillende teksten opgenomen die tot een andere conclusie leiden:
- A. "Tegelijkertijd past het binnen het overkoepelende beleid voor het verantwoord omgaan met veiligheid en gezondheid in de energietransitie om de blootstelling aan magneetvelden, waar mogelijk en proportioneel, beperkt te houden."
- B. "Als gevolg van het advies van het ministerie van VROM uit 2005 wordt er in de praktijk in nieuwe situaties bij bovengrondse hoogspanningslijnen zo mogelijk afstand gehouden tot bestemmingen waarin mensen langdurig verblijven ("gevoelige bestemmingen", zoals woningen en scholen). Dit heeft bijgedragen aan een werkbare uitvoeringspraktijk bij de ruimtelijke inpassing van bovengrondse hoogspanningslijnen en de realisatie van nieuwe woningen. Mede met het oog daarop adviseert het Rijk om het bestaande voorzorgbeleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen voort te zetten." Het bestaande voorzorgbeleid uit 2005 houdt in: **"Op basis van het voorgaande adviseer ik u om bij de vaststelling van streek- en bestemmingsplannen en van de tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel bij wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er *nieuwe situaties* ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0.4 microtesla (de magneetveldzone)."**
- Uit de bovenstaande informatie concluderen wij dat de rijksoverheid het ongewenst acht dat er dergelijke nieuwe situaties van langdurige blootstelling aan te hoge magneetveldstraling ontstaan. Door bepaalde bestaande woningen aan te kopen (indien gewenst door de bewoners), twee nieuwe hoogspanningsverbindingen te realiseren en daarna de woningen weer op de markt te brengen, zorgt TenneT voor het ontstaan van nieuwe ongewenste situaties. Naar onze mening is dit in strijd met het rijksbeleid, en ook in onze ogen is dit een ongewenste ontwikkeling. De na het laatste advies van de rijksoverheid in werking getreden Omgevingswet gaat nadrukkelijk ook over gezondheid.
6. Ook om een andere reden is het in deze situatie ongewenst om de opstallen weer op de markt te brengen. De beide huishoudens hebben al aan ons de vraag voorgelegd of het eventueel mogelijk is iets verderop (buiten de magneetveldzone) vervangende opstallen te bouwen. Wij staan hier niet bij voorbaat negatief tegenover. Echter, zowel ons eigen beleid als het provinciaal beleid staat verdergaande verstening van het buitengebied niet toe. Met andere woorden: **extra** nieuwe opstallen zijn niet gewenst. Indien Tennet de woningen sloopt, en er in de buurt voor deze huishoudens vervangende woningen worden gebouwd, is er geen sprake van verdergaande verstening. Als TenneT de woningen wel weer op de markt brengt, is er wel sprake van verdergaande verstening.

Wij verzoeken u met deze opmerkingen rekening te houden bij uw definitieve beslissing over het voorkeurstracé en de verdere uitvoering / uitwerking van het project.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Bel ons dan via telefoonnummer 14 0521 en vraag naar Juuk Slager. We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar info@steenwijkerland.nl. Noem in de e-mail ons kenmerk Z2025-026723.

Met vriendelijke groet.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de gemeentesecretaris,

J.M. (Josée) Woertman

de burgemeester,

H.K. (Erik) de Groot

